

Bellaterra : 19 de Junio de 2018
Expediente número : **18/17199-1784**
Referencia del peticionario : **PINTURAS KILNHER**
C/ Llamterners 44 P.I. La Figuera
46970 - Alaquas (Valencia)

INFORME DE ENSAYOS

MATERIAL RECIBIDO

En fecha 07 de Junio de 2018, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de mortero , con las siguientes referencias según el Peticionario :

CORCHO

ENSAYO SOLICITADO:

1- Determinación de la adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: Del 07/06/2018 al 18/06/2018.

RESULTADOS : Ver página adjunta.

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus Laboratories y ensayado según las indicaciones que se presentan.

La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal.

Página 1 - Este documento consta de **2** páginas de las que **0** son anexos

Expediente nº 18/17199-1784	Página 2
PINTURAS KILNHER	CORCHO

RESULTADOS:

1- Determinación de la adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999

Los soportes o sustratos de referencia, son placas de 300 x 300 x 100 mm, fabricadas con áridos de tamaño máximo entre 8 y 12 mm y cuya superficie se ha preparado por chorreo con granalla, con un hormigón de referencia MC (0,40) según la norma de ensayo UNE-EN 1766:2000.

NO se han observado burbujas, fisuras ni descamación tras la finalización del curado.

Probeta nº	Tensión por tracción (N/mm²)
1	2,05 (B)
2	1,69 (B)
3	1,92 (B)
4	1,78 (B)
5	1,81 (B)
Media	1,9 MPa

NOTA: entre paréntesis el tipo de rotura.

A: Rotura cohesiva en el hormigón

B: Rotura cohesiva de la aplicación

A/B: Rotura adhesiva entre soporte y 1ª capa de la aplicación.

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com